

## КОЛЕГІЇ ДЕРЖАРХІВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23.05.14 р.

Миколаїв

Про забезпечення пожежної безпеки архівних установ у літній період.

Колегія, заслухавши інженера II категорії відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення Павлова О.М. про забезпечення пожежної безпеки архівних установ у літній період відзначає, що в корпусах держархіву області для забезпечення пожежної безпеки встановлені системи пожежної сигналізації, пульти контролю й керування якими знаходяться в приміщеннях охорони. Заплановане підключення пожежної сигналізації корпусів № 1 і № 2 до ЦП спостереження.

Розроблена загальна інструкція по пожежній безпеці. Встановлені поетажні плани евакуації у випадку пожежі. У 2014 році планується переоформити інформаційні кутки з пожежної безпеки та встановити таблички з вказівкою відповідальних осіб за приміщення.

Архівосховища та коридори перших поверхів укомплектовані ручними вуглекислотними вогнегасниками типа ВВК-1,4(ОУ-2) та ВВК-3,5(ОУ-5). У червні 2013 р. придбані вуглекислотні вогнегасники типа ВВК-1,4(ОУ-2), які встановлені в читальних залах. Вогнегасники старої конструкції, не підлягають перезарядці та потребують заміни на нові. Нові вогнегасники типа ВВК-1,4(ОУ-2) потребують перезарядки. Крім цього у корпусі № 1 передбачена система протипожежного водопостачання, пожежні крани котрої встановлені в робочих кімнатах зберігачів фондів та на усіх площадках сходів. Система протипожежного водопостачання потребує ремонту.

Функціонуюче електрообладнання архіву забезпечено захисним заземленням. Остання перевірка проведена у грудні 2012 року. Як показали результати перевірки, захисне заземлення знаходиться у межах діючих норм. Періодичність перевірок лабораторного випробування електрообладнання складає 1 раз на рік. Чергову перевірку потрібно було пройти у грудні 2013 р.

Постійно проводиться технічний нагляд та ремонт електромережі в приміщеннях корпусів держархіву. В архівосховищах держархіву встановлені електрощити, розподільні прилади тільки закритого виконання.

У корпусі № 1 в архівосховищах встановлені вимикачі і автомати, які зараз не випускаються промисловістю. Ізоляція проводки втрачає свої фізичні властивості. Потрібно виконати роботи по заміні електропроводки з використанням мідних проводів, та встановлення сучасних автоматів, вимикачів та розеток у всіх архівосховищах.

В квітні поточного року проведений інструктаж працівників архіву з питань протипожежної безпеки. Наступний інструктаж планується провести у жовтні 2014 року.

Наказом директора від 22.02.2008 № 28 «Про створення добровільних пожежних дружин» в архіві створено дві добровільні пожежні дружини у корпусі № 1 і корпусі № 2.

Для остаточного вирішення проблеми забезпечення пожежної безпеки необхідно виконати вимоги Припису Державного пожежного нагляду від 17.01.2008 р.(корпус 2), та від 26.08.2011р. (корпус 1) щодо встановлення сертифікованих протипожежних дверей у приміщеннях щитової і архівосховищ, пофарбувати зовнішню пожежну драбину, прибрати перегородки в архівосховищах в корпусі 2, здійснити вогнезахисну обробку горючих конструкцій дахових приміщень в корпусі 1. Також на виконання припису від 26.09.2011р.(корпус 1) розроблено «План заходів на усунення порушень вимог пожежної безпеки згідно з приписом від 26 серпня 2011 р. по корпусу № 1 (Васляєва,43)

## **КОЛЕГІЯ ВИРІШУЄ:**

1. Інформацію інженера відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення Павлова О.М. «Про забезпечення пожежної безпеки архівних установ у літній період.» взяти до уваги.

2. Інженеру відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення Павлову О.М.:

2.1. Провести інструктажу працівників архіву з питань протипожежної безпеки.

**Термін: жовтень 2014 року.**

2.2. Укласти кошторис на заміну та ремонт електропроводки у корпусі № 1 (вул.Васляєва, 43).

**Термін: вересень 2014 року.**

3. Начальнику відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення Кудактіній Т.І. при належному фінансуванні передбачити кошти на:

- підвищення кваліфікації по програмі пожежного мінімуму керівного складу держархіву області та відповідального за техніку пожежної безпеки;
- придбання 10 вогнегасників.

Голова колегії,  
директор держархіву

Л.Л.Левченко

Секретар колегії

О.В.Федорович